

Приложение
к временному порядку оценки
готовности к работе в осеннее
зимний период и паспортизации
электро- и теплоснабжающих
организаций

ПАСПОРТ

Готовности к работе в осеннее зимний период
2015-2016гг.

Выдан: МБДОУ д/с «Серебряное копытце»

Объект: «Серебряное копытце»

Адрес: ул.40 лет Победы, 33

На основании акта о гидropневматической промывке и манометрического
испытания на герметичность.

На основании акта проверки готовности объекта к отопительному сезону.

Заключение

о готовности к работе в ОЗП 2015-2016гг.

Объект подготовлен к работе в ОЗП

И.о. директора МП ДТВ «Северобайкальская»



А.А.Бодров

СНиП 3.05.01-85

г. Северобайкальск

« 31 » августа 2015г.

Наименование заказчика: МБДОУ д/с комбинированного вида «Серебряное копытце»

Наименование теплоснабжающей организации: МП ДТВ «Северобайкальская»

Наименование монтажной организации: Хозяйственно-строительный отдел УО

А К Т № 5

О проведении гидропневматической промывки и манометрического испытания на герметичность (форма)

Система теплопотребляющих устройств и сооружений здания д/с «Серебряное копытце»

Смонтированных по адресу: ул.40 лет Победы, 33

Настоящим актом стороны подтверждают выполнение работ со стороны потребителя на предмет промывки и манометрического испытания на прочность и герметичность внутренней системы отопления объекта. Промывка и испытание системы отопления была выполнена в присутствии представителя теплоснабжающей организации.

1. Система отопления здания и прилегающих сетей была промыта гидропневматическим способом до осветления воды в количестве 2 час. 00 мин.
2. Система теплоснабжения и теплопотребления здания была испытана гидравлическим давлением в 1,25 атм. от рабочего согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в течении 10 мин.

Падение давления в системе отопления здания составило _____ атм.

ПОДПИСИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Представитель заказчика _____ Ибрагимова Н.В.Ибрагимова

Представитель теплоснабжающей организации _____ А.Н.Левиков Сидових А.Н.

Представитель монтажной организации _____ Сарапульцев Д.Б.Сарапульцев

Абонент : МБДОУ «Серебряное копытце»
Адрес: г.Северобайкальск
ул.40 лет Победы, 33

АКТ
готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя
к эксплуатации в отопительном периоде
2015 /2016 гг.

г.Северобайкальск

« 01 » сентября 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации
МП ДТВ «Северобайкальская» - Суковых А.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель потребителей в лице Н.В.Ибрагимова

(фамилия, имя, отчество)

произвели приемку систем отопления помещений д/с «Серебряное копытце»

и тепловых сетей по адресу: ул.40 лет Победы, 33

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1 При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6,5 кгс/см². При этом:

а) по истечении 15 мин после отключения прессы стрелка упала до _____ кгс/см²;

б) удельная утечка воды на 1м³ объема не превышала нормативной.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

Необходимо отремонтировать датчики давления.
Окислившаяся водосчетчик и тепловые узлы.

а) по утеплению зданий удовлетворительно

б) по изоляции удовлетворительно

в) по приборам удовлетворительно

г) по запорной арматуре произведена ревизия

3. Состояние локотов на внешних сетях потребителя удовлетворительно

4. Промывка сети и системы произведена согласно акта № 5 от « 31 » августа 2015г.

5. Задолженность по оплате коммунальных ресурсов _____

Установленные настоящим актом дефекты и замечания, потребитель обязан устранить к 25.09.15

При условии устранения вышеуказанных дефектов и замечаний система может быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации _____ А.И.Суковых

Представитель потребителя _____ Н.В.Ибрагимова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

« 01 » 09 2015 г.

Дефекты устранены, система абонента заполнена. Считать объект принятым и допущенным к отопительному сезону 2015-2016гг. с « _____ » _____ 2015г.

Главный инженер МП ДТВ «Северобайкальская» _____ А.С.Петухов

М.П.

Представитель абонента _____

Н.В.Ибрагимова

